

**GMINA PARADYZ**  
ul. Konecka 4, 26-333 Paradyż  
tel. 44 758-40-82, fax 44 758-40-24  
e-mail gmina@gminaparadyz.pl  
REG. 590648267, NIP 768-17-16-653

Paradyż, dnia 11.05.2020 r.

## WYKONAWCY

Numer pisma: **ZP.271.3.2020.03**

**Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej w Paradyżu – ul. Lipowa"**

### ODPOWIEDZI Nr 3 NA ZAPYTANIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający informuje, iż udziela następujących wyjaśnień:

#### Pytanie 1

W nawiązaniu do odpowiedzi Nr 1 na pytanie nr 4 z dnia 07.05.2020 r. prosimy o udzielenie informacji na jakiej podstawie oferenci ubiegający się o pozyskanie przedmiotowego kontraktu mają wycenić roboty związane z wykonaniem robót związanych z przepustem z blachy stalowej w sytuacji gdy:

- Zamawiający w udzielonych odpowiedziach poinformował, że nie posiada dokumentacji projektowej na przedmiotowe rozwiązanie;
- pozycje przedmiarowe nie odzwierciedlają pełnego zakresu robót jaki należy wykonać przy tym obiekcie;
- wszyscy oferenci nie posiadają wiedzy na temat potencjalnego inspektora nadzoru inwestorskiego dla tej inwestycji i tym bardziej nie są w stanie przewidzieć jego koncepcji jaką przedstawi na rozwiązanie tej sytuacji na etapie wykonawstwa?

#### Odpowiedź 1

W celu umożliwienia prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia, zgodnie z pkt. 4 Opisu Technicznego „(...) ułożenie w świetle przepustu żelbetowego ramowego rury stalowej spiralnie karbowanej o kształcie łukowo-kołowym (...)”, Zamawiający informuje, że należy ułożyć rurę stalową spiralnie karbowaną o wym. 180cm x 120cm, o grubości ścianki min. 3 mm, z powłoką antykorozyjną – zgodnie z zaleceniami producenta wraz z wypełnieniem wolnych przestrzeni między istniejącym przepustem, a zamontowaną rurą o kształcie łukowo-kołowym betonem (C12/15) w ilości 15,6 m<sup>3</sup>. Długość rury ~ 12 m.

**Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część przetargu nieograniczonego. Wyjaśnienia są wiążące przy składaniu ofert oraz realizacji zamówienia.**

Z up. Wójta Gminy  
mgr inż. Iwona Fluta  
Z-ca Wójta