

„Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w Gminie Paradyż i Żarnów poprzez wymianę źródeł ciepła”
– znak sprawy: ZP.271.12.2021

Paradyż, dnia 23.08.2021 r.

GMINA PARADYŻ
UL. KONECKA 4
26-333 PARADYŻ

WYKONAWCY

Numer pisma: **ZP.271.12.2021.02**

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w Gminie Paradyż i Żarnów poprzez wymianę źródeł ciepła "

ODPOWIEDZI Nr 1 NA ZAPYTANIA Z DNIA 12.08.2021 r. DO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Działając na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający informuje, iż udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

Czy modernizacja obejmuje też zbiorniki na gaz płynny? Jeśli tak, proszę o podanie pojemności zbiorników i sposobie montażu podziemny – naziemny.

Odpowiedź:

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie nowych przyłączy oraz zbiornika. Należy przyjąć, że zamontowane zostaną zbiorniki na gaz płynny naziemne, o pojemności 2700 l. Szczegółowy wykaz prac oraz stawki VAT jakie należy przyjąć w ofercie, znajdują się w załączniku nr 1 do PFU.

Pytanie 2

Czy wykonawca może przedstawić odrębne referencje na roboty budowlane i roboty związane z wymianą kotłów, łącznie na kwotę 500 000,00 zł?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na przedstawienie takich referencji.

Pytanie 3

Czy budynki w których projektowane są kotłownie na gaz ziemny są wyposażone w przyłącza gazowe? Jeżeli nie, to czy są wydane warunki przyłączenia do sieci gazowej i podpisane umowy o przyłączenie?

Odpowiedź:

Część obiektów ma przyłącza gazowe, lecz większość tych przyłączy nie ma. W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca powinien wystąpić o wydanie warunków przyłączeniowych i wykonać te przyłącza. Szczegółowy wykaz prac oraz stawki VAT, jakie należy przyjąć w ofercie, znajduje się w załączniku nr 1 do PFU.

„Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w Gminie Paradyż i Żarnów poprzez wymianę źródeł ciepła”
– znak sprawy: ZP.271.12.2021

Pytanie 4

W załączniku nr 1 do PFU wpisano „zakres mocy kotłów” dla Gminy Paradyż 8-10 kW, a w Gminie Żarnów przyjęto 5,3-30 kW. Czy należy dobrać kocioł 30 kW?

Odpowiedź:

Moc dobieranych kotłów uzależniona jest od rodzaju opału dla konkretnego kotła. Z tego powodu inna moc przewidziana jest dla kotłów gazowych, a inna dla kotłów, gdzie w charakterze opału stosowany jest ekogroszek, lub biomasa. Zaktualizowano załącznik nr 1 do planu funkcjonalno-użytkowego.

ODPOWIEDZI Nr 2 NA ZAPYTANIA Z DNIA 13.08.2021 r. DO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Pytanie 1

W załączniku nr 1. do PFU zamawiający wpisał kocioł „dwufunkcyjny stojący”. Prosimy o sprecyzowanie czy chodzi o kocioł z zasobnikiem (jeśli tak, to jaka wielkość minimalna zasobnika), czy kocioł podgrzewający wodę przepływowo.

Odpowiedź:

W zestawie z doбором kotłów podano, jaki rodzaj kotłów jest proponowany dla każdej lokalizacji. Kotły dwufunkcyjne są wyposażone w zasobnik zablokowany z kotłem o pojemności 30-60 l. Kotły jednofunkcyjne nie mają zablokowanego zasobnika. Ponieważ kotły jednofunkcyjne nie były dobierane do podgrzewu ciepłej wody użytkowej, nie są tym samym kotłami przepływowymi c.w.u. Ciepła woda powinna być podgrzewana w osobnym zasobniku.

Pytanie 2

Czy zamawiający dopuszcza kocioł wiszący z zasobnikiem?

Odpowiedź:

Tak, w wykazie podano kotły dwufunkcyjne wiszące.

Pytanie 3

Po czyjej stronie są demontaże istniejących starych kotłów?

Odpowiedź:

Zakres prac objętych niniejszym zamówieniem obejmuje demontaż starego kotła. Utylizacja kotła leży po stronie mieszkańca.

„Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w Gminie Paradyż i Żarnów poprzez wymianę źródeł ciepła”
– znak sprawy: ZP.271.12.2021

ODPOWIEDŹ Nr 3 NA ZAPYTANIE Z DNIA 16.08.2021 r. DO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Pytanie 1

Czy oferent może przedstawić referencje na „termomodernizację- wymianę kotłów z wykonaniem przyłączy gazowych w budynkach budownictwa społecznego i instytucji” na łączną sumę 440 000,00 zł (15 kotłów, 4 odrębne obiekty) ? Kwota 500 tys. za wymianę 10 kotłów, jest przeliczona za wysoko.

Odpowiedź:

Zamawiający przychyła się do sugestii Wykonawcy. Oznacza to, że Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał:

Dla części 1 zamówienia:

jedną dostawę lub robotę budowlaną, która swym zakresem obejmowała montaż i uruchomienie kotłów grzewczych min. 10 szt. o wartości min. 250 000,00 zł brutto. Na wezwanie do pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy dostawy lub roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty.

Dla części 2 zamówienia:

jedną dostawę lub robotę budowlaną, która swym zakresem obejmowała montaż i uruchomienie kotłów grzewczych min. 10 szt. o wartości min. 250 000,00 zł brutto. Na wezwanie do pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy dostawy lub roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty.

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Wyjaśnienia są wiążące przy składaniu ofert oraz realizacji zamówienia.

ZATWIERDZIŁA:

Z UP. WÓJTA GMINY
(-) IWONA PLUTA
Z-CA WÓJTA